



Заместитель начальника управления – начальник отдела
нормативно - технического управления надзорной
деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России
по Республике Коми

Чижев Иван Петрович

**«Изменения в нормативных правовых
актах в области пожарной безопасности»**



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

СВОД ПРАВИЛ

СП 1.13130.2020

СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ

1. Установлены дополнительные термины и определения.
2. Введена допустимость отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов в пределах 5%.
3. Добавлен отдельный раздел, устанавливающий требования по защите маломобильных граждан.
4. Изменён порядок расчёта расстояния между рассредоточенными выходами.
5. Установлено требование к эвакуационным выходам из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки в детских дошкольных образовательных учреждениях.



1. Впервые введена «Методика определения безопасных противопожарных разрывов (расстояний) между жилыми, общественными зданиями, сооружениями», которая предназначена для расчетной оценки возможности сокращения противопожарных расстояний (разрывов) между зданиями и сооружениями и в конкретных случаях может применяться для обоснования сокращения указанных параметров.
2. Значительно расширены и конкретизированы требования к противопожарным разрывам между жилыми и садовыми домами, а также хозяйственными постройками.
3. Определены помещения, для которых допускается не выполнять категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности и не предусматривать их выделение противопожарными преградами.

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

СП 4.13130.2013

СВОД ПРАВИЛ

Системы противопожарной защиты.
**ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА
НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ**

Требования к объемно-планировочным
и конструктивным решениям

Издание официальное

Москва
2013



МОНТАЖ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ



СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».



ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2021 НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА




- Не требуется разработка отдельных инструкций для каждого пожароопасного помещения.
- Исключено требование о необходимости наличия табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.
- Установлен запрет на использование подвальных и цокольных для организации детского досуга.
- Участие в тренировках по эвакуации принимают не только персонал, но и посетители.
- Введена необходимость наличия журнала эксплуатации систем противопожарной защиты.
- Указатели пожарных гидрантов должны быть строго со светоотражающим покрытием или световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения.
- Впервые сформулированы отдельные правила применения и реализации пиротехнических изделий бытового назначения.



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)**

16.03.2020



№171

Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»¹, Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»² и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг»³ п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности согласно приложению № 1.

2. Утвердить форму декларации пожарной безопасности согласно приложению № 2.

Министр

Е.Н. Зиничев

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2019, № 52, ст. 7790.
² Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3579; 2018, № 53, ст. 8464.
³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 22, ст. 3169; 2018, № 46, ст. 7050.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ФОРМА

Зарегистрирована

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

« » 20 г.

Регистрационный № _____

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении _____
(функциональное назначение;

(полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты _____
(Указывается организационно-правовая форма

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,

индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим

объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,

предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Место нахождения объекта защиты _____
(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию)

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,

изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по

реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых

проводились соответствующие работы)

Приложение № 1
к Административному регламенту,
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий по предоставлению
государственной услуги по
регистрации декларации пожарной
безопасности, утвержденному
приказом МЧС России
от 16.03.2020 № 171

ФОРМА

Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу

Заявление
о регистрации декларации пожарной безопасности

Прошу зарегистрировать декларацию пожарной безопасности

полное наименование объекта защиты и адрес объекта защиты

основной государственный регистрационный номер (за исключением физического лица) _____

идентификационный номер налогоплательщика _____

реквизиты документа, подтверждающего право собственности на объект защиты или владения объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) _____

(подпись)



НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА

Объект защиты
(здания, сооружения и т.п.)

Проведение независимой оценки пожарного риска
(исполнение мероприятий предусмотренных Правилами оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности)

Выполнение рекомендаций

Разработка рекомендаций о
принятии мер к обеспечению
пожарной безопасности

Вывод:
объект не соответствует
требованиям пожарной
безопасности

Вывод:
Объект соответствует
требованиям пожарной
безопасности

Заключение независимой оценки о соответствии объекта

Направление заключения в территориальный орган ГПН

Проведение проверки органом ГПН не планируются

Основная цель проведения добровольного пожарного аудита:

повышение пожарной безопасности объектов, а также выявление различных недочетов.

Собственники, прошедшие эту процедуру, имеют возможность их устранить, и избежать, таким образом, штрафов за нарушение противопожарных норм и требований.



Заместитель начальника управления – начальник отдела
нормативно - технического управления надзорной
деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России
по Республике Коми

Чижев Иван Петрович

**«Изменения в нормативных правовых
актах в области пожарной безопасности»**