



ДОКЛАД

Заместителя начальника управления —
начальника отдела нормативно-технического
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Коми
полковника внутренней службы
Чижа Ивана Петровича
«Изменения в нормативных правовых актах
в области пожарной безопасности»



Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»



Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения
обучения мерам пожарной безопасности



Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется



по дополнительным
профессиональным программам



по программам противопожарного
инструктажа

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются
руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов
Российской Федерации

С 01.09.2025 в пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» вступили изменения:

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения **и (или) специальные технические условия**, а также **регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты** составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.



При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности **зданий и сооружений** должны соблюдаться проектные решения, **разработанные в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.**

С 01.09.2025 в пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» вступили изменения:



При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.



Правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем противодымной вентиляции, и автоматических установок пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.

система
пожарной
сигнализации

система
оповещения и
управления
эвакуацией
людей при
пожаре

система
передачи
извещений о
пожаре

установка
пожаротушения

система
противодымной
защиты и
технические
средства,
функционирующие в
её составе

проектирование, монтаж, приемка и ввод в эксплуатацию, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт систем, а также требования к методам испытаний систем на работоспособность осуществляется в соответствии с персональным ГОСТом.

ГОСТ Р
59638-2021

ГОСТ Р
59639-2021

ГОСТ Р
71554-2024

ГОСТ Р
59636-2021

ГОСТ Р
54101-2010

по окончании проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем необходимо проводить комплексные испытания на работоспособность



ДОКЛАД

Заместителя начальника управления —
начальника отдела нормативно-технического
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Коми
полковника внутренней службы
Чижа Ивана Петровича
«Изменения в нормативных правовых актах
в области пожарной безопасности»

